

**ESEMPIO DI IMPIANTO MEDIA TAGLIA CONTO ENERGIA < 20 kWp
CONTRATTO DI SCAMBIO SUL POSTO**

Energia Consumata all'anno (ipotizzata)	110.000	kW/h anno
Producibilità impianto	22.000	kW/h anno
Copertura fabbisogno	20	%
Costo energia prelevata dalla rete	0,12	€
Tariffa incentivante	0,38	€
Costo impianto (approssimativo)	120.000,00	€
Manutenzione periodica	2.400,00	€
Ricavo annuo conto energia	8.360,00	€
Premio annuo autoproduttore	418,00	€
Risparmio annuo per l'energia autoprodotta	2.640,00	€
Ricavi Conto Energia (20 anni)	228.360,00	€
Utile netto dell'impianto fino a termine Conto energia	105.960,00	€

- Note:
- 1) L'esempio considera un impianto di circa 19 kWp non integrato architettonicamente con contratto di scambio sul posto.
 - 2) L'energia prodotta dall'impianto viene consumata dal cliente-produttore.
 - 3) Contratto di scambio sul posto
 - 4) Il premio autoproduttore è valido solo se almeno il 70 % dell'energia prodotta viene autoconsumata